

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.  
 Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27  
 Адрес места осуществления деятельности:  
 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*  
 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*  
 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*\*  
 ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
 ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,  
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ Кр0000989 от 20 ноября 2020г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Изготовитель: нет  
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: нет      Номер партии: нет

Объем партии: нет      Количество образца на объекте: нет

Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.2020 12:30      Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.2020 14:30

Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена

Код пробы (образца) 1996.16.1.20.11

Цель исследований, основание: заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг)  
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19, 7011006575/1197031066275

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)


Место отбора пробы (образца): Атрезианская скважина, Томская обл., Парабельский р-н, п. Прокоп, ул. Центральная, 20  
(наименование объекта, адрес)


НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", Акт отбора проб (образцов) №06218112001

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Н.М. Щербакова  
(подпись) (Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Г.Н. Хлуднева  
(подпись) (Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;  
 \*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;  
 \*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Результаты  
бактериологического исследования (испытания)**

(регистрационный номер лаборатории № 568

Код образца (пробы): 1996.16.1.20.11

| № п/п | Определяемые показатели                             | Результат исследования | Допустимый уровень | Единица измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-------|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2   | 3                      | 4                  | 5                                | 6                         |
| 1     | Общее микробное число, КОЕ в 1 мл                   | 24                     | не более 50        | КОЕ/мл                           | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл            | не обнаружено          | не обнаружено      | КОЕ/100 мл                       |                           |
| 3     | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | не обнаружено          | не обнаружено      | КОЕ/100 мл                       |                           |

Дополнительные сведения: количество исследований – 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.11.2020г. по 20.11.2020г.


Дата выдачи результата 20.11.2020г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований( испытаний),измерений

| Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода | Заводской номер | Свидетельство о поверке, аттестат( протокол аттестации ИО) |             |                   |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------|
|  |                 | номер  | дата выдачи | Действительно до: |
| Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г  | № 536           | 46/Л-153-04/20   | 21.04.2020г | 21.04.2022г       |
| Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г                       | № 17646         | 46/Л-155-04/20   | 21.04.2020г | 21.04.2022г       |

Результат утвердил:

| Должность                                     | Ф.И.О.      | Подпись   |
|---|-------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Богер Л.Г.. |  |



лист \_\_\_ из \_\_\_

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу