

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»**

**Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

**№ Кр0000990 от 20 ноября 2020г.**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Изготовитель: нет  
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет Количество образца на объекте: нет

Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.2020 12:50 Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.2020 14:30

Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена

Код пробы (образца) 1997.16.1.20.11

Цель исследований, основание: заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг)  
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19, 7011006575/1197031066275

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца): Артезианская скважина, Томская обл., Парабельский р-н, п. Нельмач, ул. Сибирская, 5а  
(наименование объекта, адрес)


НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", Акт отбора проб (образцов) №06218112001

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца


Дополнительные сведения: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

  
(подпись)


Н.М. Щербакова  
(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

  
(подпись)

Г.Н. Хлуднева  
(Ф.И.О)

- \* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
- \*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
- \*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;





**Результаты  
бактериологического исследования (испытания)  
(регистрационный номер лаборатории № 569**

Код образца (пробы): 1997.16.1.20.11

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.11.2020г. по 20.11.2020г.

Дата выдачи результата 20.11.2020г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований( испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат( протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г	№ 536	46/Л-153-04/20	21.04.2020г	21.04.2022г
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	46/Л-155-04/20	21.04.2020г	21.04.2022г

Результат утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Богер Л.Г..	



лист \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу