

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ Кр0000483 от 16 июня 2020г.

Наименование пробы (образца):	Вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-		
Изготовитель:	нет <small>(наименование, фактический адрес, страна)</small>		
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объекте:	нет
Дата и время отбора пробы (образца):	10.06.2020 14:30	Дата и время доставки пробы (образца):	10.06.2020 15:00
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем):	0,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена		
Код пробы (образца)	859.16.1.20.06		
Цель исследований, основание:	заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг) <small>(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))</small>		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19, 7011006575/1197031066275		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 <small>(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)</small>		
Место отбора пробы (образца):	Водоразборная колонка, Томская обл., Парабельский р-н, п. Заводской, ул. Забайкальская, 8а <small>(наименование объекта, адрес)</small>		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"., Акт отбора проб (образцов) №06310062001		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)		

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.М. Щербакова  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Н. Хлуднева  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

- \* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
- \*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
- \*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**Результаты  
бактериологического исследования (испытания)**

(регистрационный номер лаборатории № 326

Код образца (пробы): 859.16.1.20.06

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 10.06.2020г. по 15.06.2020г.

Дата выдачи результата 15.06.2020г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований( испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат( протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г	№ 536	46/Л-153-04/20	21.04.2020г	21.04.2022г
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	46/Л-155-04/20	21.04.2020г	21.04.2022г

Результат утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Габдулхакова Е.А.	

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

лист \_\_\_ из \_\_\_