

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*  
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б\*\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ Кр0000256 от 02 апреля 2020г.

Наименование пробы (образца):	Вода питьевая		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):	-		
Изготовитель:	нет	(наименование, фактический адрес, страна)	
Дата изготовления:	нет	Номер партии:	нет
Объем партии:	нет	Количество образца на объекте:	нет
Дата и время отбора пробы (образца):	31.03.2020 10:40	Дата и время доставки пробы (образца):	31.03.2020 12:00
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	0,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена		
Код пробы (образца)	553.16.1.20.03		
Цель исследований, основание:	заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг) (план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парabelьский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19, 7011006575/1197031066275		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Водоснабжение". МКУ "Администрация Заводского сельского поселения", Томская обл., Парabelьский р-н, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Место отбора пробы (образца):	Артезианская скважина, Томская обл., Парabelьский р-н, п. Нельмач, пер. Дачный, 2а (наименование объекта, адрес)		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"., Акт отбора проб (образцов) №06131032001		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)		


Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

  
(подпись)

Н.М. Щербакова

(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

  
(подпись)


И.Г. Петухова

(Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;



ЛИСТ

ИЗ

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Результаты  
бактериологического исследования (испытания)**  
(регистрационный номер лаборатории № 156

Код образца (пробы): 553.16.1.20.03

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	КОЕ/100 мл	

Дополнительные сведения: количество исследований – 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 31.03.2020г. по 02.04.2020г.

Дата выдачи результата 02.04.2020г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований( испытаний),измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат( протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	Действительно до:
Термостат ТС 8М-2 № 210114294610433 дв1994г	№ 536	№ 46/1002-04/18	12.04.2018г	12.04.2020г
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 210114294613496 дв 2007г	№ 17646	№ 46/1004-04/18	12.04.2018г	12.04.2020г

Результат утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Габдулхакова Е.А.	

лист \_\_\_\_ из \_\_\_\_

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

